



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



**Министерство образования
Оренбургской области.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объекте соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«26» декабря 2008 г.

№ 04.

ОГПН по г. Орску «25» декабря 2008 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Медицинского блока Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка Детский сад № 115 «Белочка» г. Орска».

расположенного по адресу: 462408, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Просвещения, 59а.

по заявлению соискателя в лице: Заведующей Юдиной Н.П.

на право получения лицензии: Образовательная деятельность по образовательным программам.

В ходе обследования выявлено:

1. Медицинский блок расположен на первом этаже двухэтажного, отдельно стоящего здания, фигурной формы. Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша плоская, кровля мягкая (рубероид), II-ой степени огнестойкости. Подвальный этаж не сообщается с общими лестничными клетками. В подвальном этаже проходят инженерные коммуникации и расположен теплоузел. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1. Размеры помещений в плане: 13,5 м. х 4,0 м., высота – 2,9 м. Площадь заявленных помещений - 54 м²., объем – 156,6 м³. Собственность – Муниципальная.
2. Отопление местное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная, в кухне приточно – вытяжная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами накаливания, частично от светильников с лампами дневного света. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты. Технический отчет № 154/1-4 от 30.06.2008 г. в наличии. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Проверка проводилась ЭТЛ ООО «Специализированный центр горного и технологического оборудования». Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 051, действителен до 19.12.2008 г. и № 176, действительно до 27.06.2011 г. Аппараты защиты типа ПН-2, НПН, А 3163, соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения электроэнергии (УЗО) отсутствует.
4. Наибольшее количество одновременно находящихся людей – 5 человек.
5. Для целей эвакуации людей при пожаре предусмотрено: один эвакуационный выход непосредственно наружу и два эвакуационных выхода в общий коридор, далее непосредственно наружу. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Соответствует противопожарным нормам и правилам.
6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОП-5 – 2 шт. Срок годности не истек. Паспорта в наличии.

7. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует. Согласно муниципальной программе по обеспечению безопасности образовательных учреждений на 2007-2010 года, монтаж запланирован в 2009 г.
8. Внутренний противопожарный водопровод в наличии. Пожарные краны укомплектованы стволами, рукавами согласно норм положенности. Протокол испытаний в наличии. Испытания проводились сотрудниками МДОУ.
9. Для целей наружного пожаротушения предусмотрено два пожарных гидранта на расстоянии 40 м. и 100 м. от здания. Кольцевые, диаметр – 150 мм. Напор водопроводной сети – 35 м. вод. ст., расход воды по 16,5 л/с. Протокол испытаний от 23.06.2008 г. в наличии. Соответствует противопожарным нормам и правилам. Испытания проводились 10 ПЧ 5 ОГПС г. Орска. Проезды и подъезды к водоисточникам свободны.
10. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа. Пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску и ОКВЗ в мае 2006 г.

ВЫВОД: система пожарной безопасности Медицинского блока Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка Детский сад № 115 «Белочка» г. Орска», расположенного по адресу: 462408, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Просвещения, 59а, **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания.

**Начальник отдела ГПН
по г. Орску**



О.А. Витушкин

Исп. Ханов Э.А.
тел. 23-53-44